

Приложение № 2  
к «Порядку проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз  
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Утвержден приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» от «12» октября 2012 г. № 331\_)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ**

Юридический адрес РОССИЯ, 614600, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон: 2215763, факс: 2215349  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центральный филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/с 20566U23700)  
Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  
Код по ОКПО 75507248

Утверждаю:

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Гайнетдинов Х.И.  
Ф.И.О )

(Подпись.

«16» сентября 2013 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 198**

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ,  
услуг

г. Кунгур

Составлено: 16.09.2013 г.

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается для осуществления образовательной деятельности по программам основного общего и среднего (полного) образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 17
4. Представленные документы:  
- заявления о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования № 172 от 30.08.2013 г.
5. Материалы представлены при сопроводительном письме: заявление о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, входящий № 172 от 30.08.2013 г.
6. При рассмотрении материалов установлено (текст экспертизы):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», утверждённого начальником управления образования

администрации Кишертского муниципального района Пермского края 30.04.2008 г., изменений в Устав, утверждённого приказом Управления муниципальными учреждениями № СЭД-01-05-7 от 17.01.2012 г. Сокращённое наименование МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» является муниципальным, гражданским, светским образовательным учреждением и действует в соответствии Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Пермского края и местного самоуправления Кишертского муниципального района (в пределах их компетенции), настоящим Уставом и локальными актами Школы.

Функции Учредителя учреждения выполняет Управление муниципальными учреждениями администрации Кишертского муниципального района Пермского края. Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ основного общего и среднего (полного) образования на основе принципа приемственности.

Лицензия на образовательную деятельность № 248219 с регистрационным номером 4001 от 04 мая 2008 г. по 05.05.2013 г.

МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» размещена в 2-х этажном деревянном здании. Здание нетиповое, построено в 1904-1906 г. По техническому паспорту домовладения № 17, составленного 7 марта 2001 г. физический износ здания составил 66%, используется по назначению. Здание МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» передано в оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права серии 59 ББ № 761751 от 10 сентября 2010 г.).

Капитальный ремонт здания проведён в 2013 г. В течение 2012-2013 года проводились следующие ремонтные работы:

- проведено ограждение территории;
- проведена замена электроламп;
- установлена система АПС с выводом на пульт;
- проведена покраска полов на 1 этаже;
- проведён ремонт крыши и входа в здание;
- проведено выравнивание стен и потолков, замена пола

Количество обучающихся - 63 человека.

Наполняемость по классам представлена в таблице:

Классы	Количество учащихся
10	15
11	15
12	22

На заочном обучении в 11 классе 11 человек

Здание образовательного учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов гаражей, автостоянок и иных объектов, через территорию общеобразовательного учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10).

Участок Общеобразовательное учреждение имеет самостоятельный земельный участок, площадью 854 м<sup>2</sup>, передан школе в постоянное бессрочное пользование, свидетельство 59 БГ 321185 от 27.02.2012 г.

Территория участка частично ограждена забором высотой 1,5 метра. Участок не зонирован, т.к. непосредственно примыкает к территории средней школы, возможно использование территории средней школы, что не противоречит требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Оборудована хозяйственная зона, на ней установлен мусоросборник с плотно-закрывающейся крышкой. Мусоросборник установлен на асфальтированной площадке, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Въезды и входы на территорию, имеют твёрдое гравийное покрытие, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Участок имеет наружное освещение, что соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школа имеет следующий набор помещений: кабинеты 3 учебных класса, санитарные узлы, размещённые на 1 этаже здания, гардероб, техническое помещение, кабинет директора и учительская, кладовые, электростанцию. В составе учебных помещений нет кабинетов химии, биологии, физики, спортивного зала, кабинета информатики используются помещения Кишертской средней школы.

При кабинете сельскохозяйственных машин имеется лаборантская, что соответствует требованиям п.4.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вход в здание школы оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардероб на 1 этаже, оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви, что соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Обучение организовано по классной системе, что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площадь кабинетов на 1 учащегося составляет 2,7- 2,9 м<sup>2</sup> на 1 учащегося, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Площади учебных кабинетов от 44,6 до 51,0 м<sup>2</sup>.

В здании нет медицинского кабинета, договор на медицинское обслуживание детей заключён с МБМУ «Кишертская центральная районная больница» от 11.01.2013 г., что соответствует требованиям п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Туалеты размещены на 1 этаже здания, установлено 5 унитазов, оборудованных в кабинеты с дверями, 2 умывальные раковины. Туалеты отдельные для юношей и девушек, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество унитазов 1 на 19 человек, 1 умывальная раковина на 28 человек, количество санитарно-технических приборов достаточное, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для обучающихся 2 и 3 ступеней обучения организована комната личной гигиены для девочек с установкой биде, унитаза и умывальной раковины.

Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение, оборудовано поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами установлены бумажные полотенца, педальные вёдра, держатели для туалетной бумаги, что соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных кабинетах, учительской и в туалетах установлены умывальники, что соответствует требованиям п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях учебных классов, коридорах и рекреации потолки и стены гладкие, допускают проведение влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Отделка помещений. Отделка стен туалетов предусмотрена пластиковыми панелями, допускающих проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.



Полы в учебных помещениях деревянные, покрыты линолеумом, что соответствует требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.

На отделочные материалы имеются документы, удостоверяющие их качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Помещения и оборудование. В учебных классах используются 2-х местные ученические столы, расставленные в 2-3 ряда, мебель 2-х размеров, столы и стулья в комплекте, что соответствует требованиям п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов хорошо очищающихся влажной губкой, зелёного цвета, что соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Воздушно-тепловой режим.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами централизованного отопления, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Отопление от электростанции школы. В качестве отопительных приборов применяются чугунные радиаторы. Имеется акт проверки готовности к приёму тепловой энергии в осенне-зимний период на 2013-2013 г. от 26.07.2012 г., выданный ООО «Кишертская МТС». Отопительные приборы ограждены съёмными деревянными решетками, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция естественная, через форточки. Оконные рамы оборудованы форточками, возможность проветривания помещений имеется, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Температура воздуха в учебных помещениях в пределах 22,5-23,1<sup>0</sup>С, относительная влажность воздуха в пределах 40-60%, что соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, протокол лабораторных испытаний № 1885 лфф от 11.09.2013 г., выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается).

Освещение. Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 7.1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных помещениях оборудовано левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами, установлены жалюзи, что соответствует требованиям п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

В учебных помещениях освещение представлено люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10. Уровни искусственной освещенности в учебных классах соответствуют п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, протокол лабораторных испытаний 1886 лфф от 12.09.2013 г. выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается).

Классные доски оборудованы местным освещением, софитами, расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и в сторону класса перед доской на 0,6 м, что соответствует требованиям п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных помещений использованы отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность: потолок побелен на стенах панели светлых тонов, мебель в кабинетах установлена цвета дерева, окна и двери с внутренней стороны белого цвета, классные доски зелёного цвета, что соответствует требованиям п. 7.2.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Неисправные, перегоревшие электролампы вывозят по договору с ООО «УльтраКом» от 23.06.2009 г., что соответствует требованиям п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Водоснабжение и канализация. Здание школы оборудовано системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, канализацией, водостоками, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Водоснабжение школы централизованное от поселковых сетей. Горячее водоснабжение автономное, установлен водонагреватель «Аристон» на 100 л/ч в технической комнате и умывальной в туалете с

разводкой по сети.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены умывальные раковины в учебных кабинетах, учительской, туалетах, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общеобразовательное учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого назначения, протокол лабораторных испытаний № 7429 сэо от 16.09.2013 г., выдан Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (прилагается), что соответствует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в редакции СанПиН 2.1.4.2496-09).

Питьевой режим организован бутилированной водой, бутылка установлена в методическом кабинете, имеется дозатор, одноразовые стаканы и ёмкость для сбора использованных одноразовых стаканов, что соответствует требованиям п. 8.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

Канализация центральная, со сбросом стоков в накопитель, с последующим вывозом по договору № 19 от 1 августа 2012 г. с Кишертским МУП «Теплоэнерго», что соответствует требованиям п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Накопитель герметичный, что подтверждено актом от 29.08.2013 г. комиссией учреждения, подтоков вокруг накопителя стоков нет. Плановые мероприятия по контролю не проводились.

В ходе экспертизы были проведены обследования (исследования, испытания): обследование (перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены): обследование, исследования воды, микроклимата и искусственной освещённости

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:

1. Протокол (Акт) санитарно-эпидемиологического обследования от 16.09.2013 г.
2. Протокол лабораторных испытаний № 7429 сэо от 16.09.2013 г.
3. Протокол лабораторных испытаний № 1885 лфф от 11.09.2013 г.
4. Протокол лабораторных испытаний № 1886 лфф от 12.09.2013 г.

#### **ВЫВОДЫ:**

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам: основного общего и среднего (полного) образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», по адресу: 617600, Пермский край, с. Усть-Кишерт, ул. Советская, 17.

#### **Соответствуют требованиям:**

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях:

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

