

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**13 Отдел надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому  
и Кишертскому Муниципальным районам управления надзорной деятельности Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**13 Отдел надзорной деятельности**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, 8 (34-271) 6-08-97, ogpn13@ugps.perm.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Заключение  
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям  
пожарной безопасности  
№ 6**

в период с 13 ч 00 мин. "13" февраля 2013 г. по 14 ч 00 мин.  
"13" февраля 2013 Начальником 13 Отдела надзорной деятельности по Кунгурскому  
городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальных районов УНД Главного  
управления МЧС России по Пермскому краю майором вн. службы Стуковым Д.С.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях  
и сооружениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кишертская вечерняя  
(сменная) общеобразовательная школа»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного(ых) по адресу:  
Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерт, ул. Советская, 17.

Заключение составлено на основании акта обследования от « 07 » декабря 2012 г. № 28

Вывод по результатам обследования:

объект защиты **не соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности  
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

Начальника 13 Отдела надзорной деятельности по  
Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому,  
Березовскому и Кишертскому муниципальным  
районам УНД Главного управления МЧС России  
по Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы начальника органа  
государственного пожарного надзора)

« 25 » февраля 2013 г.

Заключение подготовил:

Начальник 13 ОНД

(должность)

Телефон 8(34-271)6-08-97



(подпись)

М.П.\*

  
подпись

Стуков Д.С.  
ФИО исполнителя)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**13 Отдел надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и  
Кишертскому Муниципальным районам управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Пермскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)  
Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**13 Отдел надзорной деятельности**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44, 8 (34-271) 6-08-97, ogpn13@ugps.perm.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 6**

**по результатам рассмотрения заявления**

“ 25 ” февраля 20 13 г.

г. Кунгур

(город, село, поселок)

14 ч 00 мин.

**Начальник 13 Отдела надзорной деятельности майор внутренней службы Стуков Дмитрий Сергеевич**

(фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

проводившего(их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 13 ч 00 мин. “ 13 ” февраля 20 13 г. по 14 ч 00 мин.

г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя на

“ 13 ” Февраля 20 13 территории, в зданиях и сооружениях

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кишертская вечерняя (сменная)  
общеобразовательная школа».

(наименование объекта юридического лица или индивидуального

предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(ых) по адресу:

Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерт, ул. Советская, 17.

при обследовании совместно с

Директором МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Падуковым Олегом  
Викторовичем

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 2-этажное V степени огнестойкости, освещение электрической, отопление водяное от котельной, расположенной в пристроенной к зданию помещении. Площадь здания 592,2 кв.м. Здание 1906 года постройки, сведений о проекте нет. Обслуживающий персонал – 8 человек (2 человека по совместительству), учащихся – 63 человека. С первого и второго этажа здания имеются 2 эвакуационных выхода. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения 2-го типа, огнетушителями. Здание оборудовано планами эвакуации людей на случай пожара, знаками пожарной безопасности. На расстоянии

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре не имеют требуемый предел огнестойкости в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» п.13.15.3, СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.3.4; п. 3.9 НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».
2.	Ширина проступи ступеней лестничного марша эвакуационного выхода со второго этажа менее 25 см.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32,
3.	Степень огнестойкости здания (V) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (максимально допустимая степень огнестойкости для двухэтажных зданий школ – IV).	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.23, СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.8.20
4.	В лестничной клетке размещено оборудование (система отопления), выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.32, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.4
5.	Ширина лестничного марша 1,05 м (требуется не менее 1,2 м)	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.96, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.1.5
6.	Ширина площадки 0,8 м (требуется не менее 1,2 м)	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.96, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.1.5
7.	Уклон лестничного марша менее 1:2	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.94, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.1.4
8.	Для эвакуации со второго этажа здания применена лестница 2-го типа (внутренняя открытая).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.39, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».

	Требуется лестница 1-го типа (внутренняя в лестничной клетке).	Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.11
9.	В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания применена лестница 3-го типа (наружная открытая).	СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» п.1.100, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.8.1.14
10.	Лестница 3-го типа не имеет ограждения.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.30, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.2
11.	Проход от кабинета директора к лестничной клетке не соответствует требованиям по ширине (требуется не менее 1 метра).	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.27, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.4
12.	Под лестничным маршем устроена кладовая для хранения горючих материалов.	Правила противопожарного режима п.23
13.	На электролампах в электрокотельной отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией.	Правила противопожарного режима п.42

С Актом обследования ознакомлен:

Директор, МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 25 » февраля 20 13 г.

А.А. Мещеряков  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

А.А. Мещеряков  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

здания и помещения МБОУ «Кишертская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

**не соответствуют** обязательным требованиям пожарной безопасности

« 25 » февраля 20 13 г.

Обследование проводил:

Начальник 13 Отдела надзорной деятельности по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНД ГУ МЧС России по Пермскому краю майор внутренней службы Стуков Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 20 13 г.

М.Л.П.\*  
(подпись)



\* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.